



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. САРАТОВУ**

ул. Университетская, 37, г. Саратов, Россия, 410012, тел/факс: 27-93-78

Предписание № 436/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 226» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного

инспектора г. Саратова по пожарному надзору № 436  
(наименование органа ГПН)

от « 20 » марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 7 » апреля 2015 г. по 16 ч 00 мин. « 23 » апреля 2015 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная)

проверка соблюдения требований пожарной безопасности

*Инспектором отдела надзорной деятельности по городу Саратову Зориным Владимиром Витальевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 226» (МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226»)*, г. Саратов, проезд. *Магистный 2-й 52 а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Катиной Александрой Витальевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении

	выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	обязательных требования пожарной безопасности	(указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещении заведующего хозяйством допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренного и конструкцией светильника. (МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226")	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 подп. В п. 42)	03.08.2015	
2	Помещение склада костюмов на первом этаже (функциональной пожарной опасностью Ф.5.2) отделены от помещений детского сада (функциональной пожарной опасностью Ф.1.1) противопожарной стеной. Дверь в данной преграде установлена металлическая (толщина листа 2 мм.).(МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226")	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4. Ст. 4, п. 2 ч. 1. Ст. 6, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, т.1, т.2*, п.5.21*, п.7.4, п.7.5)	03.08.2015	
3	Помещение склада смешанных товаров на первом этаже (функциональной пожарной опасностью Ф.5.2) отделены от помещений детского сада (функциональной пожарной опасностью Ф.1.1) противопожарной стеной. Дверь в данной преграде установлена металлическая (толщина листа 2 мм.).(МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226")	(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4. Ст. 4, п. 2 ч. 1. Ст. 6, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, т.1, т.2*, п.5.21*, п.7.4, п.7.5)	03.08.2015	
4	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складских помещений обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".(МДОУ "ДЕТСКИЙ САД	(Правила противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 п. 20)	03.08.2015	

	КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226")			
5	Вытяжной короб проходящий транзитом из складского помещения через коридор в актовЫй зал не имеет огнестойкое покрытие. (МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226")	(Ф/З № 123 ст. 4ч. 4, ст. 6 ч. 2. п.2, СНиП 41-01-2003 табл. 2)	03.08.2015	
6	Вытяжной короб проходящий транзитом из электрощитовой через коридор в кабинет к заведующему хозяйством не имеет требуемого предела огнестойкости. (МДОУ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 226")	(Ф/З № 123 ст. 4ч. 4, ст. 6 ч. 2. п.2, СНиП 41-01-2003 табл. 2)	03.08.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Инспектор отдела надзорной  
деятельности по городу Саратову  
Зорин Владимир Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«23» апреля 2015 г.

Предписание для исполнения получил (а):



«23» апреля 2015 г.

заведующая Катина Александра Витальевна  
(должность, фамилия, инициалы)



**Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление по Саратовской области**

**Территориальный отдел в городе Саратове Саратовской области**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 460  
об устранении нарушений законодательства**

«28» апреля 2015г.

г. Саратов

Должностным лицом ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Железновой Галиной Викторовной, на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю № 460-в от 28.04.2015г, проведенного в отношении юридического МДОУ «Детский сад комбинированного вида №226»

фактический и юридический адрес: г. Саратов, ул. 2-й Магнитный проезд, д.52-А  
ИНН 6452065847 ОГРН 1026402670139

Директор (руководитель) Катина Александра Витальевна

При проведении плановой выездной проверки в период с 01.04.2015г. по 28.04.2015г. в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №226» установлено:

- искусственная освещённость в игровой комнате подготовительной группы не соответствуют санитарным требованиям,

- внутренняя отделка в групповой старшей группы, в санузлах средней и логопедических групп, на территории лестничных пролётов не соответствует санитарным требованиям,

- неэффективна система вытяжной вентиляции здания;

что является нарушением требований статей 24 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.1; 5.4; 7.1; 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСАЛ:**

1. Обеспечить искусственную освещённость в игровой комнате подготовительной группы в соответствии с п.п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Срок: 01.10.2015г

2. Провести ремонтные работы по восстановлению поврежденной внутренней отделки покрытия стен и пола в групповой старшей группы, в санузлах средней и логопедических групп, в помещении лестничных переходов, ликвидировать множественные потёки на потолке.

Срок: 01.10.2015г.

3. Обеспечить функционирование системы вытяжной вентиляции здания; представить акт испытания вентиляционной системы после проведения работ по восстановлению системы.

Срок: 01.10.2015г

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове по адресу: 410028, г.Саратов, ул.Вольская, 7, в установленные сроки до **01.10.2015г, письменно о выполнении каждого пункта предписания в срок не позднее месяца** после установленного срока по каждому пункту.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №226» в лице заведующей Катиной Александры Витальевны. Частью 1 статьи 19.5 КоАП предусмотрено привлече-

ние к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 198 АПК РФ и ст. 256 ГПК РФ заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решения и действий (бездействия) незаконными подаются в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Должностные лица, выдавшее предписание  Железнова Г. В.

(подпись, Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил «28» апреля 2015г.

Подпись представителя предприятия 